

深圳市天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2017年第三季度	检测日期	2017/8/10			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	烟尘	30	2.7	2.2	4.4	4.7	/			
	二氧化硫	100	3	ND	3	3	/			
	氮氧化物	300	147	157	95	93	/			
	氯化氢	60	0.94	5.08	35.4	18.3	/			
	一氧化碳	100	6	5	2	3	/			
2017年第四季度	检测日期	2017/11/13			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	烟尘	30	2.5	ND	2.9	19	/			
	二氧化硫	100	ND	4	ND	ND	/			
	氮氧化物	300	146	119	127	134	/			
	氯化氢	60	8.21	3.53	9.19	ND	/			
	一氧化碳	100	4	4	4	2	/			

深圳市天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017/7/25			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	ND	/			
	镉及其化合物	0.1	0.000017	0.000012	ND	0.000117	/			
	铅及其化合物	1	0.00652	0.00276	0.00879	0.00648	/			
2017年8月	检测日期	2017/8/10			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	0.0043	ND	/			
	镉及其化合物	0.1	0.000089	0.000026	0.000082	0.000008	/			
	铅及其化合物	1	0.0049	0.0481	0.0207	0.0236	/			
2017年9月	检测日期	2017/9/9			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	ND	/			
	镉及其化合物	0.1	ND	ND	0.000094	0.0034	/			
铅及其化合物	1	0.00531	0.0106	0.0155	0.088	/				
2017年10月	检测日期	2017/10/13			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	0.0037	ND	/			
	镉及其化合物	0.1	0.000033	0.000037	0.000082	0.000114	/			
铅及其化合物	1	0.011	0.0218	0.049	0.0165	/				
2017年11月	检测日期	2017/11/13			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	ND	/			
	镉及其化合物	0.1	ND	0.000076	0.000014	0.000137	/			
铅及其化合物	1	0.15	0.0264	0.0125	0.122	/				
2017年12月	检测日期	2017/11/13			检测单位			华测检测认证集团股份有限公司		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#			
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	ND	/			
	镉及其化合物	0.1	0.000101	0.000398	0.000036	0.000108	/			
铅及其化合物	1	0.0778	0.0987	0.0384	0.0424	/				

深圳市天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017/7/25	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0005	
2017年8月	检测日期	2017/8/10	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	pH	6-9	7.45	
	色度	40倍	1	
	悬浮物	60	6	
	COD	90	15.1	
	BOD	20	3.5	
	粪大肠菌群	个/L	ND	
	阴离子表面活性剂	5	0.15	
	氨氮	10	0.148	
	总磷	0.5	0.46	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0006	
2017年9月	检测日期	2017/9/8	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0063	
2017年10月	检测日期	2017/10/13	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.001	
2017年11月	检测日期	2017/11/13	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	pH	6-9	6.57	
	色度	40倍	1	
	悬浮物	60	6	
	COD	90	38.4	
	BOD	20	8.3	
	粪大肠菌群	个/L	ND	
	阴离子表面活性剂	5	1.07	
	氨氮	10	0.185	
	总磷	0.5	0.43	
	总汞	0.001	0.00005	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	0.007	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0221	
2017年12月	检测日期	2017/12/7	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	总汞	0.001	ND	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0044	
总铅	0.1	ND		

深圳市天楹环保能源有限公司飞灰重金属检测数据汇总

2017年7月	检测日期	2017/7/25	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	24.6	
	钡	25	2.56	
	铍	0.02	0.0007	
	镉	0.15	0.006	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	0.07	
	硒	0.1	0.0006	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	0.0002	
六价铬	1.5	ND		
2017年8月	检测日期	2017/8/10	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	11.3	
	钡	25	0.912	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	0.007	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	0.05	
	硒	0.1	0.0006	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	0.0003	
	砷	0.3	0.0006	
六价铬	1.5	ND		
2017年9月	检测日期	2017/9/8	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	27.7	
	钡	25	1.12	
	铍	0.02	0.0032	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	0.01	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	0.0006	
	锌	100	0.145	
	汞	0.05	0.0011	
	砷	0.3	0.0006	
六价铬	1.5	ND		
2017年10月	检测日期	2017/10/13	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	22.8	
	钡	25	2.14	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	0.02	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	0.0006	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	0.00015	
	砷	0.3	0.00035	
六价铬	1.5	ND		
2017年11月	检测日期	2017/11/13	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	27.1	
	钡	25	2.35	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	ND	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	ND	
六价铬	1.5	ND		

2017年12月	检测日期	2017/12/7	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (除注明外, 单位)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)				
	含水率 (%)	30		23.4				
	钡	25		3				
	铍	0.02		ND				
	镉	0.15		ND				
	总铬	4.5		ND				
	铜	40		ND				
	镍	0.5		ND				
	铅	0.25		0.04				
	硒	0.1		ND				
	锌	100		ND				
	汞	0.05		ND				
	砷	0.3		ND				
六价铬	1.5		ND					

深圳市天楹环保能源有限公司炉渣检测数据汇总

2017年7月	检测日期	7月25日	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		1#	2#	3#	4#	5#
2017年8月	检测日期	8月10日	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		1.4	1.8	1.9	1.6	/
2017年9月	检测日期	9月8日	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		1.36	1.96	1.6	1.69	/
2017年10月	检测日期	10月13日	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		4.48	2.18	2.06	2.48	/
2017年11月	检测日期	11月13日	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		2.07	3.06	2.71	2.05	/
2017年12月	检测日期	12月7日	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司				
	检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)				
	热灼减率	5		2.76	1.53	1.65	1.26	/

深圳市天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017年 下半年	检测日期		检测单位	中国科学院上海高等研究院分析测试中心				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)		检测结果 (ng-TEQ/m ³)				
	烟气二噁英	0.1		1#	2#	3#	4#	5#
				0.0680	0.0350	0.0200	0.0920	/
				0.0510	0.0200	0.0210	0.0720	/
平均值			0.0640	0.0280	0.0210	0.0890	/	
			0.0610	0.0277	0.0207	0.0843	/	