

# 平邑天楹环保能源有限公司环境信息公开表

一、基础信息			
单位名称	平邑天楹环保能源有限公司	法定代表人	李爱军
组织机构代码	91371326MA3FC5QJ61	联系方式	13573968913
生产地址	山东省临沂市平邑县平邑街道牛山后村西址西南		
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模			
主要内容	产品	规模	
生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、销售；炉渣及蒸压炉渣砖、瓦销售；场地平整。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	电能	设计日焚烧处理600吨生活垃圾，配置2台300吨生活垃圾的焚烧线，1台1.2MW汽轮发电机组。	
二、排污信息			
执行的污染物排放标准		核定的污染物排放量	
《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008，《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008		许可排放量：2台300吨焚烧炉：废气污染物二氧化硫74.26吨/年、氮氧化物178.21吨/年、颗粒物17.82吨/年	
（一）、废气			
主要污染物及特征污染物名称	烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳		
排放方式	达标高空排放	排放口数量和分布情况	2台焚烧炉2个排口
排放浓度	烟尘 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 、HCL $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，SO <sub>2</sub> $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ，NO <sub>x</sub> $\leq 250\text{mg}/\text{m}^3$ ，CO $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$	超标情况	无
执行的污染物排放标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）	核定的排放总量	二氧化硫74.26吨/年、氮氧化物178.21吨/年、颗粒物17.82吨/年
（二）、固体废物、危险废物情况			
一般固体废物		危险废物	
炉渣		飞灰、废矿物油	
三、防治污染设施的建设和运行情况			
设施名称	主要工艺	验收时间	
污水处理设施	采用物化预处理+UASB厌氧反应器+MBR膜生物反应器+NF纳滤膜系统+RO反渗透处理工艺	2022/7月	
废气处理设施	采用SNCR脱硝+SCR+旋转雾化半干法脱硫+干法脱硫+活性炭喷射吸附+布袋除尘器工艺	2022/7月	
四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）			
项目名称	建设项目环境影响评价批复情况	文号	
平邑县生活垃圾焚烧发电项目	已批复	临审服投资许字(2019)21006号	
五、突发环境事件应急预案			
今年来发生的特发环境事件		无	
突发环境事件应急预案颁布实施日期		2022/4月	
突发环境事件应急预案备案情况		已于2022年6月01日进行了备案（备案号：371326-2022-020-M）	
应急预案演练情况		已演练	

<b>六、环境自行监测方案及其备案情况（2022年）</b>	
<b>（一）、环境自行监测方案</b>	已制定，具体见附件
<b>（二）、环境自行监测方案备案情况</b>	已于2022年7月进行了备案
<b>（三）、自行监测结果</b>	
<b>废气常规和重金属</b>	符合要求，具体见附件
<b>固化飞灰中重金属和二噁英</b>	符合要求，具体见附件
<b>炉渣</b>	符合要求，具体见附件
<b>废气二噁英</b>	符合要求，具体见附件
<b>噪声</b>	符合要求，具体见附件
<b>土壤</b>	符合要求，具体见附件
<b>地下水</b>	符合要求，具体见附件

**平邑天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总**  
**测单位：国环绿洲（固安）环境科技有限公司**

2月	检测日期		2022/2/23	2022/2/23
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	烟尘	30	1.0	1.0
	二氧化硫	100	3	3
	氮氧化物	300	133	106
	氯化氢	60	1.36	2.4
	一氧化碳	100	3	3L
3月	检测日期		2022/3/24	
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	烟尘	30	1.0	停炉
	二氧化硫	100	34	停炉
	氮氧化物	300	169	停炉
	氯化氢	60	1.3	停炉
	一氧化碳	100	3	停炉
4月	检测日期			2022/4/21
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	烟尘	30	停炉	1.3
	二氧化硫	100	停炉	20
	氮氧化物	300	停炉	189
	氯化氢	60	停炉	3.58
	一氧化碳	100	停炉	3
5月	检测日期		2022/5/15	2022/5/6
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	烟尘	30	1.0	1.1
	二氧化硫	100	5	9
	氮氧化物	300	188	169
	氯化氢	60	2.32	2.77
	一氧化碳	100	3	3
	检测日期		2022/5/14	2022/5/7
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	氟化物	9	0.2	0.2
6月	检测日期		2022/6/8	2022/6/7
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	烟尘	30	1.0	1.0
	二氧化硫	100	3	3
	氮氧化物	300	189	106
	氯化氢	60	0.68	3.81
	一氧化碳	100	3	3

## 平邑天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

检测单位：国环绿洲（固安）环境科技有限公司

2月	检测日期		2022/2/23	2022/2/23
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
	镉、铊及其化合物	0.1	0.0000408	0.000802
	铅、镉、砷、铜、铬、钴、锰、镍及其化合物	1	0.0299	0.015
3月	检测日期		2022/3/23	
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	ND	停炉
	镉、铊及其化合物	0.1	0.0000282	停炉
	铅、镉、砷、铜、铬、钴、锰、镍及其化合物	1	0.0153	停炉
4月	检测日期		2022/4/30	2022/4/21
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	停炉	ND
	镉、铊及其化合物	0.1	停炉	0.0000996
	铅、镉、砷、铜、铬、钴、锰、镍及其化合物	1	停炉	0.0396
5月	检测日期		2022/5/15	2022/5/7
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
	镉、铊及其化合物	0.1	0.000141	0.000118
	铅、镉、砷、铜、铬、钴、锰、镍及其化合物	1	0.00414	0.00337
6月	检测日期		2022/6/8	2022/6/7
	检测项目	标准 (mg/m <sup>3</sup> )	1#	2#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
	镉、铊及其化合物	0.1	0.0001	0.0000206
	铅、镉、砷、铜、铬、钴、锰、镍及其化合物	1	0.00971	0.00116

## 平邑天楹环保能源有限公司废气二噁英检测数据汇总

2022年上半 年	检测单位		国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	检测日期		2022/6/7	2022/6/8
		标准（TEQ. ng/m3）	1#	2#	
废气二噁英	0.1TEQ. n g/m3	第一样品	0.0040	0.0046	
		第二样品	0.0048	0.0048	
		第三样品	0.0049	0.0072	
		平均值	0.0046	0.0055	

## 平邑天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

1月第1次	检测日期	2022/1/1	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	28.68	
	汞	0.05	0.0003	
	铜	40	0.0136	
	锌	100	0.0311	
	铅	0.25	0.0136	
	镉	0.15	0.0025	
	镍	0.5	0.0388	
	砷	0.3	0.0052	
	铍	0.02	0.0018	
	钡	25	0.516	
	总铬	4.5	0.0172	
	硒	0.1	0.091	
	二噁英	3 μg/kg	0.0012	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
1月第2次	检测日期	2022/1/11	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	25.70	
	汞	0.05	0.00104	
	铜	40	0.041	
	锌	100	0.121	
	铅	0.25	0.0474	
	镉	0.15	0.0083	
	镍	0.5	0.379	
	砷	0.3	0.0045	
	铍	0.02	0.0011	
	钡	25	0.637	
	总铬	4.5	0.0166	
	硒	0.1	0.0884	
	二噁英	3 μg/kg	0.0099	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
1月第3次	检测日期	2022/1/17	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	26.46	
	汞	0.05	0.0004	
	铜	40	0.0076	
	锌	100	0.0491	
	铅	0.25	0.0113	
	镉	0.15	0.0042	
	镍	0.5	0.268	
	砷	0.3	0.0068	
	铍	0.02	0.0029	
	钡	25	0.808	
	总铬	4.5	0.0119	
	硒	0.1	0.0637	
	二噁英	3 μg/kg	0.032	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

1月第4次	检测日期	2022/1/23	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	26.74	
	汞	0.05	0.00034	
	铜	40	0.0079	
	锌	100	0.0882	
	铅	0.25	0.0118	
	镉	0.15	0.0024	
	镍	0.5	0.0084	
	砷	0.3	0.0078	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.90	
	总铬	4.5	0.0209	
	硒	0.1	0.0235	
	二噁英	3 μg/kg	0.0012	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
1月第5次	检测日期	2022/1/30	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	23.74	
	汞	0.05	0.00018	
	铜	40	0.0048	
	锌	100	0.0248	
	铅	0.25	0.0064	
	镉	0.15	0.0016	
	镍	0.5	0.0196	
	砷	0.3	0.0049	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.909	
	总铬	4.5	0.01	
	硒	0.1	0.0037	
	二噁英	3 μg/kg	0.006	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
2月第1次	检测日期	2022/2/6	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	28.6	
	汞	0.05	0.00016	
	铜	40	0.0046	
	锌	100	0.0602	
	铅	0.25	0.009	
	镉	0.15	0.0015	
	镍	0.5	0.0164	
	砷	0.3	0.0012	
	铍	0.02	DN	
	钡	25	0.993	
	总铬	4.5	0.0118	
	硒	0.1	0.0018	
	二噁英	3 μg/kg	0.011	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

2月第2次	检测日期	2022/2/16	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	28.82	
	汞	0.05	0.00013	
	铜	40	0.0064	
	锌	100	0.0387	
	铅	0.25	0.0094	
	镉	0.15	0.002	
	镍	0.5	0.0228	
	砷	0.3	0.0022	
	铍	0.02	DN	
	钡	25	0.913	
	总铬	4.5	0.0146	
	硒	0.1	0.001	
	二噁英	3 μg/kg	0.0074	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
2月第3次	检测日期	2022/2/23	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	26.58	
	汞	0.05	0.00013	
	铜	40	0.0066	
	锌	100	0.0828	
	铅	0.25	0.0052	
	镉	0.15	0.0021	
	镍	0.5	0.0066	
	砷	0.3	0.0088	
	铍	0.02	DN	
	钡	25	0.816	
	总铬	4.5	0.0101	
	硒	0.1	0.0538	
	二噁英	3 μg/kg	0.022	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司



3月第1次	检测日期	2022/3/3	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	29.82	
	汞	0.05	0.00342	
	铜	40	0.0132	
	锌	100	0.077	
	铅	0.25	0.04	
	镉	0.15	0.0057	
	镍	0.5	0.009	
	砷	0.3	0.0027	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.03	
	总铬	4.5	0.0124	
	硒	0.1	0.0022	
	二噁英	3 μg/kg	0.021	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
3月第2次	检测日期	2022/3/12	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	29.18	
	汞	0.05	0.00012	
	铜	40	0.008	
	锌	100	0.0785	
	铅	0.25	0.0191	
	镉	0.15	0.002	
	镍	0.5	0.0105	
	砷	0.3	0.003	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.944	
	总铬	4.5	0.0112	
	硒	0.1	0.0257	
	二噁英	3 μg/kg	0.014	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

3月第3次	检测日期	2022/3/18	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	28.74	
	汞	0.05	0.00005	
	铜	40	0.014	
	锌	100	0.0642	
	铅	0.25	0.0164	
	镉	0.15	0.0022	
	镍	0.5	0.0143	
	砷	0.3	0.006	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.876	
	总铬	4.5	0.0095	
	硒	0.1	0.0151	
	二噁英	3 μg/kg	0.016	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
3月第4次	检测日期	2022/3/27	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	29.41	
	汞	0.05	0.00006	
	铜	40	0.0088	
	锌	100	0.073	
	铅	0.25	0.0351	
	镉	0.15	0.0045	
	镍	0.5	0.0088	
	砷	0.3	0.0095	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.917	
	总铬	4.5	0.0121	
	硒	0.1	0.0061	
	二噁英	3 μg/kg	0.024	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

4月第1次	检测日期	2022/4/2	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	18.58	
	汞	0.05	0.00013	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.0678	
	铅	0.25	0.0112	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	ND	
	砷	0.3	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.560	
	总铬	4.5	0.0061	
	硒	0.1	0.0034	
	二噁英	3 μg/kg	0.42	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
4月第2次	检测日期	2022/4/8	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	29.32	
	汞	0.05	0.00012	
	铜	40	0.0058	
	锌	100	0.0542	
	铅	0.25	0.0194	
	镉	0.15	0.0019	
	镍	0.5	0.0043	
	砷	0.3	0.0046	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.16	
	总铬	4.5	0.01	
	硒	0.1	0.0241	
	二噁英	3 μg/kg	0.25	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
4月第3次	检测日期	2022/4/14	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	25.85	
	汞	0.05	0.00038	
	铜	40	0.0046	
	锌	100	0.0271	
	铅	0.25	0.0127	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	0.0062	
	砷	0.3	0.0019	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.17	
	总铬	4.5	0.018	
	硒	0.1	0.0224	
	二噁英	3 μg/kg	0.11	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

4月第4次	检测日期	2022/4/21	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	27.66	
	汞	0.05	0.00014	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.0834	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	0.012	
	镍	0.5	0.0261	
	砷	0.3	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.3	
	总铬	4.5	0.0028	
	硒	0.1	0.0192	
	二噁英	3 μg/kg	0.038	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
4月第5次	检测日期	2022/4/26	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	25.8	
	汞	0.05	0.00012	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.0259	
	铅	0.25	ND	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	0.0062	
	砷	0.3	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.8	
	总铬	4.5	0.0149	
	硒	0.1	0.0056	
	二噁英	3 μg/kg	0.064	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
5月第1次	检测日期	2022/5/3	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	26.92	
	汞	0.05	0.00008	
	铜	40	0.0055	
	锌	100	2.7	
	铅	0.25	0.146	
	镉	0.15	0.132	
	镍	0.5	0.0148	
	砷	0.3	ND	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.906	
	总铬	4.5	0.0118	
	硒	0.1	0.014	
	二噁英	3 μg/kg	0.049	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

5月第2次	检测日期	2022/5/9	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	26.32	
	汞	0.05	0.0001	
	铜	40	0.0028	
	锌	100	0.198	
	铅	0.25	0.123	
	镉	0.15	0.0018	
	镍	0.5	0.0059	
	砷	0.3	0.0017	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.04	
	总铬	4.5	0.0124	
	硒	0.1	0.0202	
	二噁英	3 μg/kg	0.32	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
5月第3次	检测日期	2022/5/15	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	28.16	
	汞	0.05	0.0001	
	铜	40	0.902	
	锌	100	21.2	
	铅	0.25	0.230	
	镉	0.15	0.123	
	镍	0.5	0.291	
	砷	0.3	0.0506	
	铍	0.02	0.0072	
	钡	25	0.690	
	总铬	4.5	0.218	
	硒	0.1	0.0106	
	二噁英	3 μg/kg	0.011	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
5月第4次	检测日期	2022/5/20	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	26.23	
	汞	0.05	0.00506	
	铜	40	0.0454	
	锌	100	0.269	
	铅	0.25	0.084	
	镉	0.15	0.0198	
	镍	0.5	0.007	
	砷	0.3	0.015	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0.770	
	总铬	4.5	0.0102	
	硒	0.1	0.0606	
	二噁英	3 μg/kg	0.017	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司

5月第5次	检测日期	2022/5/26	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	28.72	
	汞	0.05	0.00019	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.0577	
	铅	0.25	0.0138	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	0.0093	
	砷	0.3	0.0124	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	2.12	
	总铬	4.5	0.0184	
	硒	0.1	0.0527	
	二噁英	3 μg/kg	0.036	
	固化飞灰去向			平邑启迪环境工程有限公司
6月第1次	检测日期	2022/6/5	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	27	
	汞	0.05	0.00026	
	铜	40	ND	
	锌	100	0.0343	
	铅	0.25	0.005	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	0.0156	
	砷	0.3	0.0066	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.55	
	总铬	4.5	0.0136	
	硒	0.1	0.0834	
	二噁英	3 μg/kg	0.0081	
	固化飞灰去向			存贮在飞灰养护间
6月第2次	检测日期	2022/6/11	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	27	
	汞	0.05	0.00024	
	铜	40	0.0044	
	锌	100	0.0409	
	铅	0.25	0.0196	
	镉	0.15	0.0024	
	镍	0.5	0.0126	
	砷	0.3	0.0082	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.26	
	总铬	4.5	0.0119	
	硒	0.1	0.0894	
	二噁英	3 μg/kg	0.0013	
	固化飞灰去向			存贮在飞灰养护间

6月第3次	检测日期	2022/6/17	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	22	
	汞	0.05	0.00016	
	铜	40	0.0036	
	锌	100	0.0718	
	铅	0.25	0.0079	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	0.02	
	砷	0.3	0.0058	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.87	
	总铬	4.5	0.0054	
	硒	0.1	0.0463	
	二噁英	3 μg/kg	0.029	
	固化飞灰去向			存贮在飞灰养护间
6月第4次	检测日期	2022/6/23	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	23	
	汞	0.05	0.00022	
	铜	40	0.0048	
	锌	100	0.0928	
	铅	0.25	0.0087	
	镉	0.15	ND	
	镍	0.5	0.0266	
	砷	0.3	0.0029	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.84	
	总铬	4.5	0.0056	
	硒	0.1	0.0934	
	二噁英	3 μg/kg	0.0040	
	固化飞灰去向			存贮在飞灰养护间
6月第5次	检测日期	2022/6/29	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	
	六价铬	1.5	ND	
	含水率（%）	30	25	
	汞	0.05	0.00011	
	铜	40	0.0258	
	锌	100	27.2	
	铅	0.25	0.122	
	镉	0.15	0.0476	
	镍	0.5	0.0139	
	砷	0.3	0.0184	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	1.80	
	总铬	4.5	0.0108	
	硒	0.1	0.0946	
	二噁英	3 μg/kg	0.007	
	固化飞灰去向			存贮在飞灰养护间

# 平邑天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2022年2月	检测日期	2022/2/24	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年3月	检测日期	2022/3/3	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年3月	检测日期	2022/3/9	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年3月	检测日期	2022/3/18	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年3月	检测日期	2022/3/22	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年3月	检测日期	2022/3/31	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年4月	检测日期	2022/4/8	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年4月	检测日期	2022/4/15	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年4月	检测日期	2022/4/21	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年4月	检测日期	2022/4/29	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年5月	检测日期	2022/5/6	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年5月	检测日期	2022/5/13	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		
2022年5月	检测日期	2022/5/20	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热灼减率	5	1#	2#		



2022年5月	检测日期	2022/5/27	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热酌减率	5	1#	2#		
				3.6	1.8	
2022年6月	检测日期	2022/6/5	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热酌减率	5	1#	2#		
				3.8	3.0	
2022年6月	检测日期	2022/6/10	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热酌减率	5	1#	2#		
					0.8	1.0
2022年6月	检测日期	2022/6/17	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热酌减率	5	1#	2#		
				1.0	1.1	
2022年6月	检测日期	2022/6/24	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)			
	热酌减率	5	1#	2#		
				1.6		

1号炉渣	检测日期	2022/5/15	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明	
	汞	≤0.1	0.00012	
	铅	≤5	0.0074	
	镉	≤1	ND	
	砷	≤5	0.0062	
	总铬	≤15	ND	
	镍	≤5	0.0076	
	铜	≤100	0.0077	
	锌	≤100	0.171	
	铍	≤0.02	ND	
	钡	≤100	1.96	
	总银	≤5	ND	
	硒	≤1	0.0584	
	六价铬	≤5	ND	
	无机氟化物	≤100	0.56	
	烷基汞	不得检出	ND	
	氰化物	≤5	<0.0001	
2号炉渣	检测日期	2022/5/07	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司
	检测项目	标准（单位mg/L）	检测结果（除注明	
	汞	≤0.1	0.00008	
	铅	≤5	0.194	
	镉	≤1	0.0985	
	砷	≤5	0.0412	
	总铬	≤15	0.231	
	镍	≤5	0.104	
	铜	≤100	1.48	
	锌	≤100	76	
	铍	≤0.02	0.0048	
	钡	≤100	0.364	
	总银	≤5	ND	
	硒	≤1	0.0138	
	六价铬	≤5	ND	
	无机氟化物	≤100	0.56	
	烷基汞	不得检出	ND	
	氰化物	≤5	0.0017	

# 平邑天楹环保能源有限公司噪声检测数据汇总

	检测日期	2022/3/25	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	数据单位		标准	检测结果（dB）
第一季度	昼间	厂界东1#	dB	60	51.5
		厂界南2#	dB	60	54.8
		厂界西3#	dB	60	54.2
		厂界北4#	dB	60	53.9
	夜间	厂界东1#	dB	50	47.7
		厂界南2#	dB	50	47.7
		厂界西3#	dB	50	47.8
		厂界北4#	dB	50	47.2
	检测日期	2022/5/6	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	数据单位		标准	检测结果（dB）
第二季度	昼间	厂界东1#	dB	60	58.4
		厂界南2#	dB	60	57.2
		厂界西3#	dB	60	56.2
		厂界北4#	dB	60	57.2
	夜间	厂界东1#	dB	50	47.3
		厂界南2#	dB	50	47.0
		厂界西3#	dB	50	48.4
		厂界北4#	dB	50	46.3

## 平邑天楹环保能源有限公司土壤检测数据汇总

年度	检测日期	2022/5/9		检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目			数据单位	标准mg/kg	检测结果
年度	厂界东南	表层土	PH		>7.5	8.49
			铜	mg/kg	≤100	5.5
			镍	mg/kg	≤190	8
			铅	mg/kg	≤170	8
			铬	mg/kg	≤250	32
			锌	mg/kg	≤300	31
			砷	mg/kg	≤25	5.1
			汞	mg/kg	≤3.4	0.696
			镉	mg/kg	≤0.6	0.07
			二噁英	TEQng/kg		0.51
	厂界西北	表层土	PH		>7.5	8.37
			铜	mg/kg	≤100	5.4
			镍	mg/kg	≤190	8
			铅	mg/kg	≤170	8
			铬	mg/kg	≤250	32
			锌	mg/kg	≤300	31
			砷	mg/kg	≤25	5.0
			汞	mg/kg	≤3.4	0.634
镉			mg/kg	≤0.6	0.07	
			二噁英	TEQng/kg		0.47

## 平邑天楹环保能源有限公司地下水检测数据汇总

检测日期	2022/2/25		检测单位		国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#1井	#3井	#5井	#6井
每月（厂内）	PH值	6.5-8.5	7.2	7.1	7.7	8.0
	总硬度	≤450mg/L	384	416	406	424
	溶解性总固体	≤1000mg/L	473	780	490	497
	氨氮	≤0.5mg/L	0.486	0.062	0.083	0.043
	硝酸盐	≤20mg/L	0.88	ND	1.82	7.12
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.005	0.005	0.302	0.012
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.0015	ND	0.0004	0.0005
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	COD	≤3.0mg/L	2.62	0.56	2.76	1.26
	氟化物	≤1.0mg/L	0.60	0.90	0.51	0.42
	砷	≤0.01mg/L	0.00184	0.00218	0.00102	0.00122
	汞	≤0.001mg/L	0.00006	ND	ND	ND
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	0.00024
	铬（六价）	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	氯化物	≤250mg/L	234	8	41	43
	硫酸盐	≤250mg/L	55	226	151	110
	铅	≤0.01mg/L	0.00012	ND	ND	0.00012
	铁	≤0.3mg/L	0.00606	ND	0.00755	0.00161
	锰	≤0.10mg/L	0.0987	0.0148	0.0736	0.0322
	铜	≤1.00mg/L	ND	ND	0.00058	0.00071
锌	≤1.00mg/L	0.00753	0.00082	0.250	0.296	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	

检测日期	2022/3/26		检测单位		国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#1井	#3井	#5井	#6井
每月（厂内）	PH值	6.5-8.5	8.1	8.2	8.1	未检测
	总硬度	≤450mg/L	382	420	404	
	溶解性总固体	≤1000mg/L	491	797	465	
	氨氮	≤0.5mg/L	0.476	0.066	0.094	
	硝酸盐	≤20mg/L	0.88	ND	1.90	
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.006	0.004	0.303	
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.0011	ND	0.0004	
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	
	COD	≤3.0mg/L	2.53	0.51	2.63	
	氟化物	≤1.0mg/L	0.58	0.94	0.54	
	砷	≤0.01mg/L	0.00132	0.00175	0.00093	
	汞	≤0.001mg/L	ND	ND	ND	
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	
	铬（六价）	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	
	氯化物	≤250mg/L	230	9	39	
	硫酸盐	≤250mg/L	50	217	145	
	铅	≤0.01mg/L	ND	ND	ND	
	铁	≤0.3mg/L	0.0214	0.00101	0.0066	
	锰	≤0.10mg/L	0.0482	0.0128	0.0470	
	铜	≤1.00mg/L	ND	ND	ND	
锌	≤1.00mg/L	0.0235	0.00649	0.181		

	总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	
每月 (厂内)	检测日期	2022/4/23		检测单位	国环绿洲 (固安) 环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#1井	#3井	#5井	#6井
	PH值	6.5-8.5	7.3	7.3	7.2	7.2
	总硬度	≤450mg/L	368	416	416	401
	溶解性总固体	≤1000mg/L	491	434	996	992
	氨氮	≤0.5mg/L	0.039	0.060	0.482	0.068
	硝酸盐	≤20mg/L	1.2	1.14	4.07	5.36
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.075	0.003	0.004	ND
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.001	0.0004	0.0007	0.0004
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	COD	≤3.0mg/L	2.91	1.06	2.90	2.90
	氟化物	≤1.0mg/L	0.6	0.44	0.84	0.61
	砷	≤0.01mg/L	0.00092	0.00082	0.00205	0.00208
	汞	≤0.001mg/L	0.00004	0.00093	0.00005	ND
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	0.00083
	铬 (六价)	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	氯化物	≤250mg/L	214	8	50	51
	硫酸盐	≤250mg/L	104	66	219	174
	铅	≤0.01mg/L	ND	ND	ND	ND
	铁	≤0.3mg/L	ND	ND	ND	ND
	锰	≤0.10mg/L	0.076	0.0431	0.0767	0.02
铜	≤1.00mg/L	0.00019	ND	0.0002	0.004	
锌	≤1.00mg/L	0.0122	0.589	0.0125	0.688	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	
每月 (厂内)	检测日期	2022/5/9		检测单位	国环绿洲 (固安) 环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#1井	#3井	#5井	#6井
	PH值	6.5-8.5	7.5	7.6	未检测	7.4
	总硬度	≤450mg/L	370	371		443
	溶解性总固体	≤1000mg/L	807	561		797
	氨氮	≤0.5mg/L	0.492	0.072		0.045
	硝酸盐	≤20mg/L	1.10	ND		7.47
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.038	ND		0.005
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.0009	0.0010		0.0003
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND		ND
	COD	≤3.0mg/L	2.92	0.89		1.04
	氟化物	≤1.0mg/L	0.70	0.47		0.36
	砷	≤0.01mg/L	$9.6 \times 10^{-4}$	$4.04 \times 10^{-3}$		$3.85 \times 10^{-3}$
	汞	≤0.001mg/L	ND	$7 \times 10^{-5}$		$9 \times 10^{-5}$
	镉	≤0.005mg/L	ND	$9 \times 10^{-5}$		$1.4 \times 10^{-4}$
	铬 (六价)	≤0.05mg/L	ND	ND		ND
	氯化物	≤250mg/L	48	22		45
	硫酸盐	≤250mg/L	100	53		83
	铅	≤0.01mg/L	$1.9 \times 10^{-4}$	$1.6 \times 10^{-4}$		$1.9 \times 10^{-4}$
	铁	≤0.3mg/L	ND	ND		ND
	锰	≤0.10mg/L	$4.80 \times 10^{-2}$	$4.15 \times 10^{-2}$		$8.62 \times 10^{-3}$
铜	≤1.00mg/L	ND	ND		$4.0 \times 10^{-4}$	
锌	≤1.00mg/L	ND	ND		0.380	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND		ND	

每月（厂内）	检测日期	2022/6/11		检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#1井	#3井	#5井	#6井
	PH值	6.5-8.5	7.7	7.0	7.6	7.2
	总硬度	≤450mg/L	269	394	374	385
	溶解性总固体	≤1000mg/L	467	504	615	866
	氨氮	≤0.5mg/L	0.462	0.217	0.055	0.247
	硝酸盐	≤20mg/L	1.43	ND	7.52	3.88
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.033	ND	0.006	0.089
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	ND	ND	0.0008	0.0008
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	COD	≤3.0mg/L	2.52	0.73	0.57	2.31
	氟化物	≤1.0mg/L	0.50	0.38	0.29	0.47
	砷	≤0.01mg/L	$9.2 \times 10^{-4}$	$1.90 \times 10^{-3}$	$2.33 \times 10^{-3}$	$8.2 \times 10^{-4}$
	汞	≤0.001mg/L	$7 \times 10^{-5}$	$5 \times 10^{-5}$	$9 \times 10^{-5}$	$4 \times 10^{-5}$
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	ND
	铬（六价）	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	氯化物	≤250mg/L	35	22	41	164
	硫酸盐	≤250mg/L	80	72	88	170
	铅	≤0.01mg/L	ND	ND	ND	ND
	铁	≤0.3mg/L	ND	ND	ND	$5.52 \times 10^{-3}$
锰	≤0.10mg/L	$7.37 \times 10^{-3}$	$2.35 \times 10^{-2}$	$7.23 \times 10^{-3}$	$8.59 \times 10^{-2}$	
铜	≤1.00mg/L	$2.0 \times 10^{-4}$	ND	$1.7 \times 10^{-4}$	$1.43 \times 10^{-3}$	
锌	≤1.00mg/L	$6.30 \times 10^{-2}$	ND	$6.11 \times 10^{-2}$	0.234	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	

两月（厂外）	检测日期	2022/2/25		检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#2井	#4井	#7井	#8井
	PH值	6.5-8.5	7.1	7.9	8.3	8.1
	总硬度	≤450mg/L	400	396	376	382
	溶解性总固体	≤1000mg/L	506	752	350	590
	氨氮	≤0.5mg/L	0.448	0.075	0.026	0.085
	硝酸盐	≤20mg/L	0.14	ND	ND	17.1
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.014	0.006	ND	0.004
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.0008	ND	ND	0.0007
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	COD	≤3.0mg/L	2.45	0.43	0.30	0.77
	氟化物	≤1.0mg/L	0.32	0.95	0.30	0.22
	砷	≤0.01mg/L	0.00096	0.00241	0.00057	0.0002
	汞	≤0.001mg/L	0.00006	0.00005	0.00007	0.00004
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	ND
	铬（六价）	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	氯化物	≤250mg/L	44	10	4	42
	硫酸盐	≤250mg/L	117	229	38	85
	铅	≤0.01mg/L	ND	ND	ND	ND
	铁	≤0.3mg/L	0.169	ND	ND	ND
锰	≤0.10mg/L	0.0654	0.0082	0.00106	0.00263	
铜	≤1.00mg/L	0.00061	ND	ND	ND	
锌	≤1.00mg/L	0.231	ND	0.0137	ND	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	
	检测日期	2022/3/26		检测单位	国环绿洲（固安）环境科技	

	有限公司					
	检测项目	标准	#2井	#4井	#7井	#8井
两月（厂外）	PH值	6.5-8.5	8	8	7.2	8.4
	总硬度	≤450mg/L	398	425	366	409
	溶解性总固体	≤1000mg/L	511	623	330	596
	氨氮	≤0.5mg/L	0.043	0.071	0.026	0.086
	硝酸盐	≤20mg/L	0.27	ND	0.13	17.7
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.012	0.004	ND	0.004
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.0007	ND	0.0003	0.0007
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	COD	≤3.0mg/L	2.43	0.43	0.30	0.71
	氟化物	≤1.0mg/L	0.43	0.33	0.93	0.29
	砷	≤0.01mg/L	0.00081	0.00182	0.00044	0.00019
	汞	≤0.001mg/L	ND	ND	ND	ND
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	ND
	铬（六价）	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	氯化物	≤250mg/L	40	10	5	41
	硫酸盐	≤250mg/L	113	218	36	82
	铅	≤0.01mg/L	ND	ND	ND	ND
	铁	≤0.3mg/L	0.127	ND	ND	ND
	锰	≤0.10mg/L	0.0457	0.0104	0.00153	0.0027
	铜	≤1.00mg/L	0.00094	ND	ND	0.00014
锌	≤1.00mg/L	0.178	0.000377	0.00991	0.0114	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	
两月（厂外）	检测日期	2022/5/09		检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司	
	检测项目	标准	#2井	#4井	#7井	#8井
	PH值	6.5-8.5	7.3	7.4	7.4	7.3
	总硬度	≤450mg/L	368	430	330	362
	溶解性总固体	≤1000mg/L	690	984	492	705
	氨氮	≤0.5mg/L	0.475	0.122	0.039	0.164
	硝酸盐	≤20mg/L	0.26	ND	ND	14.1
	亚硝酸盐	≤1.00mg/L	0.039	ND	ND	ND
	挥发性酚类	≤0.002mg/L	0.0005	0.0006	0.0006	0.0008
	氰化物	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	COD	≤3.0mg/L	2.92	0.5	0.57	0.52
	氟化物	≤1.0mg/L	0.60	0.98	0.44	0.44
	砷	≤0.01mg/L	0.00116	0.00142	0.00034	0.00085
	汞	≤0.001mg/L	0.0001	ND	0.00044	0.00006
	镉	≤0.005mg/L	ND	ND	ND	ND
	铬（六价）	≤0.05mg/L	ND	ND	ND	ND
	氯化物	≤250mg/L	60	10	6	45
	硫酸盐	≤250mg/L	121	206	44	88
	铅	≤0.01mg/L	0.00037	ND	ND	ND
	铁	≤0.3mg/L	ND	ND	ND	ND
锰	≤0.10mg/L	0.00883	0.00433	0.00044	0.00082	
铜	≤1.00mg/L	0.00043	ND	ND	0.00009	
锌	≤1.00mg/L	0.381	0.00216	0.00085	ND	
总大肠菌群	≤3.0MPN/100mL	ND	ND	ND	ND	



每月	检测日期	2022/5/09	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	污水处理站出口					
	检测项目	标准（单位mg/L）	第一次	第二次	第三次	
	总汞	≤0.001	0.0006	0.00016	0.00006	
	总镉	≤0.01	ND	ND	ND	
	总铬	≤0.1	0.00276	0.00191	0.00147	
	总砷	≤0.1	0.00042	0.0004	0.00024	
	总铅	≤0.1	0.00054	0.00061	0.00097	
六价铬	≤0.05	ND	ND	ND		
每月	检测日期	2022/6/11	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	污水处理站出口					
	检测项目	标准（单位mg/L）	第一次	第二次	第三次	
	总汞	≤0.001	0.00005	0.00004	0.00005	
	总镉	≤0.01	ND	ND	ND	
	总铬	≤0.1	0.00546	0.00551	0.00534	
	总砷	≤0.1	0.00096	0.00036	0.00036	
	总铅	≤0.1	0.00036	0.00036	0.00036	
六价铬	≤0.05	ND	ND	ND		
每季	检测日期	2022/6/11	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	污水处理站出口					
	检测项目	标准（单位mg/L）	第一次	第二次	第三次	
	COD	≤100	ND	ND	4	
	氨氮	≤25	8.95	9.31	9.14	
	悬浮物	≤30	ND	ND	ND	
	PH值	6.5-9.5	7.2	7.3	7.1	
	色度（倍）	≤40倍	8	8	8	
	总磷	≤3	0.08	0.08	0.08	
	总氮	≤40	16	15	15.1	
	生化需氧量	≤30	0.8	0.6	0.9	
动植物油	-	1.05	0.85	0.48		
粪大肠菌群	≤1000	ND	ND	ND		
每月	检测日期	2022/5/9	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	污水总排口					
	检测项目	标准（单位mg/L）	第一次	第二次	第三次	
	COD	≤100	15	13	11	
	氨氮	≤25	0.489	0.553	0.472	
	悬浮物	≤30	ND	ND	ND	
	PH值	6.5-9.5	7.9	8.0	7.9	
	总磷	≤3	2.5	2.53	2.5	
生化需氧量	≤30	ND	ND	ND		
每月	检测日期	2022/6/11	检测单位	国环绿洲（固安）环境科技有限公司		
	污水总排口					
	检测项目	标准（单位mg/L）	第一次	第二次	第三次	
	COD	≤100	17	17	18	
	氨氮	≤25	0.3	0.492	0.287	
	悬浮物	≤30	ND	ND	4	
	PH值	6.5-9.5	7.4	7.1	7.4	
总磷	≤3	0.22	0.22	0.24		
生化需氧量	≤30	ND	ND	ND		